

P23

Pvm.	Lämpötila [°C]	Happi [mg/l O2]	Happi [Kyll %]	pH	Asiditeetti [mmol/l]	CO2 [mg/l]	Sähkön- johtavuus [mS/m]	Sameus [FNU]	Väriluku [mg/l Pt]	Kovuus [mmol/l]	Kovuus [dH]	COD-Mn [mg/l]	TOC [mg/l]	NO2-N [mg/l]	NO3-N [mg/l]	Fe, Liuk. [mg/l]	Mn, Liuk. [mg/l]	Kloridi [mg/l]	Sulfaatti [mg/l]	Mineraali- öljy [mg/l]	Bensiinijakeet C5-C10 [mg/l]
1.11.2011	-	6,1	-	6,6	0,26	11	9,8	340	10	0,33	1,7	<1	-	<0,005	0,11	<0,03	0,025	8,7	2	<0,05	<50
7.12.2016	6,0	4,7	38	6,7	0,28	12	9,8	6,4	20	0,34	1,9	<0,5	1,0	-	0,13	0,014	0,085	6,9	2,7	<0,05	<0,05
7.8.2017	8,0	4,4	37	6,9	0,25	11	9,8	6,9	<5	0,36	2,0	<0,5	-	<0,005	0,072	0,057	0,091	6,2	2,5	<0,05	<0,05
23.7.2018	9,0	2,2	19	6,6	0,41	18	11	26	6	0,40	2,2	<0,5	-	<0,002	0,027	0,039	0,150	6,5	2,3	<0,05	<0,05
11.7.2019	9,0	3,9	34	6,7	0,27	12	9,3	39	<5	0,31	1,7	<0,5	-	-	0,066	0,032	0,075	5	2,5	<0,05	<0,05
1.9.2020	6,0	3,3	26	6,7	0,32	14	10	3,6	<5	0,38	2,1	<0,5	-	-	0,051	0,051	0,090	5,9	3,4	<0,05	<0,05

Sivulan kaivovesi

Pvm.	Ulkonäkö	Haju	pH	E.coli [pmy/ 100 ml]	Koliformiset bakteerit [pmy/ 100 ml]
28.12.2011	-	6,1	6,5	0	150