



- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P2
- RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN MERKKIVALOILLA JA POISTUMISOPASTEILLA SEKA POISTUMISTEIDEN TURVAVALOILLA VIRANOMAISTEN OHJEIDEN MUKAAN
- RAKENNUS VARUSTETAAN NESTESAMMUTTIMIN (1kpl/300m²) JA PIKAPALOPOSTEIN VIRANOMAISTEN OHJEIDEN MUKAAN. PIKAPALOPOSTIN LETKUN SISÄHALKAISUJA 25mm
- RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA
- RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA PALONILMOITUSJÄRJESTELMÄLLÄ
- KANTAVAT RAKENTEET R30
- POISTUMISTIEKATOSTEN KANTAVAT RAKENTEET R15
- YLÄPOHJAN JÄYKISTÄVÄT RAKENTEET A2-s1, d0-LUOKAN ERISTEILLÄ R30
- YLÄPOHJAN EI-JÄYKISTÄVÄT KANTAVAT RAKENTEET A2-s1, d0-LUOKAN ERISTEILLÄ R15
- YLÄPOHJAN ONTELOT JAKO OSIIN EI15, OSASTO <math>< 400m^2</math> (OSASTOINTI VESIKATTEESEEN SAAKKA)

SAVUNPOISTO/MYYMÄLÄ+KASSA-ALUE 799.5 m²

osaston pinta-ala 799.5 m²  
 savunpoistoluokka (SL) 2  
 suojaustaso 2  
 palokunnan toimintavalmiusaika 5min  
 1.5% lattian pinta-alasta: 11,99 m²  
 toteutunut ala 0,9m x 1,8m x 8=12,96m²

Tarvittava savunpoistoluukkujen määrä 8kpl malli ORIVENT 23/SOLO 900x1200

-KORVAUSILMA: OVET

SAVUNPOISTO/PULLO: SAVUNPOISTOLUUKKU 1 KPL, MALLI ORIVENT 23/SOLO 900x1200

SAVUNPOISTO LVIS-LAITTEILLA: KÄSINAVATTAVAT HUOLTO-OVET

-SAVUNPOISTOLUUKKUIEN AVAUS LAUKAISUKESKUKSESTA  
 -SAVUNPOISTOLUUKUT VARUSTETAAN KALTEREIN  
 -KORVAUSILMA IKKUNAT JA OVET, KÄSINAUKAISU

-PALOKUORMA:  
 -600 <math>< f < 1200 MJ/m^2</math>

-PINTAKERROSLUOKAT:  
 - SEINÄT JA KATTO: B-s1, d0  
 - LATTIAT : Ds1-s1

POISTUMISTIELASKELMA:

TILAN KÄYTTÖTAPA	m2	POISTUVIA HENKILÖITÄ
KOKOONTUMISTILOJA (0,4 HENK / 1 m2)	820	328
TYÖPAIKKATILOJA (1 HENK / 10 m2)	254	26
VARASTOTILAT (1 HENK / 30 m2)	152	6

ULOSKÄYTVÄT (HENKILÖÄMYYMÄLÄ): 360

Tunnus	Muutos	Päiväys

Kaupunginosa / Kyliä	Korttelit / Tilat	Tontit / Rno	Viranomaisen merkintä
408	29	25	
Rakennusvaihe	Rakennus	Piirustaja	Julkaisu numero
UUDISRAKENNUS		PAÄPIIRUSTUS	
Rakennuskohde	Rakennus	Piirustuksen sisältö	Mittakaava
S-Market Rautalampi		Pohjapiirustus 1 krs	1:100
Kuopiontie 34 77700 Rautalampi	Työnumero	Piirustusnumero	Muutos
	6338	2	
<b>RAKENNUSUUNNITTELUYRITYS</b> <b>TURUNEN &amp; RAISÄNEN KY</b> Yrittäjätie 6, 70150 Kuopio Puh. 040 586 6874 E-Mail: eturunen.sukunimi@trky.fi	Suunnittelija	Yht.nimi	Tiedosto
Minna Kipelijä RA (AMK)			ARK

5.9.2024